GMINA SULĘCZYNO
ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno
NIP 589-15-89-065
ZP.271.8.2019

Sulęczyno, 2019-10-22

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Wyjaśnienie nr 8

Dotyczy postępowania: ***„Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap III".***

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608765-N-2019 z dnia 2019-10-12 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję, że dnia 22.10.2019 r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o następującej treści::

Chcielibyśmy jeszcze się upewnić co do central.
W przesłanych materiałach są pewne rozbieżności, w opisie projektu jest mowa o odzysku ciepła w centralach na wymienniku obrotowym, natomiast na rysunkach widać w centralach CNW7 i CNW8 wymiennik krzyżowy. Jaką wersję mamy przyjąć?

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że:
Odpowiedź do pkt 1.
Do wyceny należy przyjąć wymiennik obrotowy, zgodnie z dokumentacją projektową.

Z upoważnienia WÓJTA
Edmund Wilkowski
Inspektor ds. inwestycji
i zamówień publicznych

Otrzymują:
1. *adresat,*
2. *strona Internetowa Gminy,*
3. *tablica ogłoszeń UG,*
4. *a/a.*